



**IBU PEJABAT,
JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT,
MALAYSIA,**

*Headquarters,
Fire and Rescue Department, Malaysia,
Lebuh Wawasan, Precinct 7,
62250 PUTRAJAYA.*

*Telefon : 603-88880036/39/40
Facsimile : 603-88880842
Homepage : www.bomba.gov.my
Email : pro@bomba.gov.my*

NO. RUJUKAN
NO. SIRI

JPBM:PPP/005/44/34
AK/HFC125/390/2005

TARIKH 09/08/2005

**SIJIL PERAKUAN BAHAN 2005/2006
ALAT KELENGKAPAN**


'ECARO - 25' (HFC-125) FIRE SUPPRESSION SYSTEM

Jabatan ini memperakui **ALAT KELENGKAPAN** tersebut di atas berdasarkan Piawaian dan Laporan ujiannya, dan Pihak Arkitek atau Jurutera Profesional bagi projek berkaitan adalah bertanggungjawab menentukan kesahihan ALAT KELENGKAPAN dipasang mengikut Laporan Piawaian ujiannya (Rujuk pada 1.5 dan 1.6)

- | | | |
|-----|--------------------------|---|
| 1.1 | Nama & Alamat Pengedar | SUKIADA ENGINEERING SDN BHD
20, JALAN ASTAKA L U8/L,
SEKSYEN U8, BUKIT JELUTONG,
40150 SHAH ALAM,
SELANGOR DE. |
| 1.2 | Nama & Alamat Pengeluar | DU PONT & FIKE CORPORATION, USA |
| | Jenis Alat Kelengkapan | (HFC-125) FIRE SUPPRESSION SYSTEM |
| 1.4 | Tempoh Sah Perakuan | 09/08/2005 HINGGA 08/08/2006 |
| 1.5 | No. Laporan ujian/Tarikh | UL EX4623 (03/12/1993) & EX5036 (14/11/2003) |
| 1.6 | Piawaian | UL 2166 & NFPA 2001:2000 |
| 1.7 | Jenama | 'ECARO-25' |
| 1.8 | Skim SIRIM | |
| 1.9 | Had Kegunaan | : DIBENARKAN UNTUK KAWASAN BERPENGHUNI
'OCCUPIED AREA' DENGAN MEMATUHI NFPA 2001:
EDITION 2000 DAN DISAHKAN OLEH KONSULTAN
BERTAULIAH. MEMATUHI ARAHAN BAHAGIAN PENCEGAH
KEBAKARAN, JBPM DAN SYARAT-SYARAT SEPERTI DI
LAMPIRAN A4. |

2. Lain-lain (nyatakan) : Sila kemukakan Borang **C1/ C2/ C3** (diisi oleh pihak berkenaan) ke Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri dimana projek dijalankan dan Ibu Pejabat Bomba dan Penyelamat, Malaysia apabila selesainya tiap-tiap projek tersebut.

2.1 Syarat-syarat Perakuan Bomba dan Penyelamat ini yang mesti dipatuhi seperti di **Lampiran A1, A2, A3 dan A4**. Spesifikasi **ALAT KELENGKAPAN** ini adalah seperti dalam Laporan ujian (di para 1.5 di atas)


(DATO' WAN MOHD. NOR BIN HJ. IBRAHIM)
Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan),
b.p. Ketua Pengarah
Jabatan Bomba Dan Penyelamat,
Malaysia.

